

Опросной лист (код заказа) РС830-ДТЗ

Дифференциальные и токовые защиты, автоматика и управление для трехобмоточного трансформатора 110 (154) кВ												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РС830 - ДТЗ	5									5	
Номинальный ток измерительных цепей												
5 А			5									
Номинальное напряжение системы опертока												
110 В (переменное и постоянное напряжение)			1									
220 В (переменное и постоянное напряжение)			2									
Количество дискретных входов *												
11 шт (1 модуль DI)					1							
22 шт (2 модуля DI)					2							
33 шт (3 модуля DI)					3							
44 шт (4 модуля DI)					4							
Количество выходных реле *												
10 шт (1 модуль RL)						1						
20 шт (2 модуля RL)						2						
30 шт (3 модуля RL)						3						
40 шт (4 модуля RL)						4						
Физическая реализация интерфейсов, поддержка протоколов и стандартов связи												
Базовая конфигурация без модуля COM: X1 - USB; X2 - RS-485, Modbus RTU							1	1				
С модулем COM: X1 - USB; X2 - RS-485; X3, X4 - Ethernet электрический; X5, X6 - RS-485, Протоколы связи: Modbus RTU, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104							2	2				
С модулем COM: X1 - USB; X2 - RS-485; X3, X4 - Ethernet электрический; X5, X6 - RS-485, Протоколы связи: Modbus RTU, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104, МЭК 61850-8-1							2	3				
С модулем COM: X1 - USB; X2 - RS-485; X3, X4 - Ethernet оптический; X5, X6 - RS-485 Протоколы связи: Modbus RTU, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104							3	2				
С модулем COM: X1 - USB; X2 - RS-485; X3, X4 - Ethernet оптический; X5, X6 - RS-485 Протоколы связи: Modbus RTU, МЭК-60870-5-103, МЭК-60870-5-104, МЭК 61850-8-1							3	3				
Параметры однофазных токовых входов												
Номинальный ток входа 1 In1=5А; Номинальный ток входа 2 In2=5А											1	
Номинальный ток входа 1 In1=1А; Номинальный ток входа 2 In2=5А											2	
Номинальный ток входа 1 In1=1А; Номинальный ток входа 2 In2=1А											3	
Языковая версия (меню, надписи, документация, ПО)												
Русский											1	
Английский											2	
Казахский (в разработке)												
Номинальная частота												
50 Гц												5
60 Гц												
Специсполнение (нестандартное исполнение под заказ)												
Нет												1
Да												2

* Примечание. Общее суммарное количество модулей DI и RL не должно превышать 4.