



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC002/2.Н.00883

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «РЗА СИСТЕМЗ».

Адрес: 109428, РОССИЯ, город Москва, Рязанский проспект, дом 24, корпус 2.

ОГРН: 1097746455883 Телефон: +74952321235, факс: +74957212551, e-mail: commerce@rzasystems.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «РЗА СИСТЕМЗ».

Адрес: 140070, РОССИЯ, Московская область, Люберецкий район, поселок Томилино, улица Гаршина, дом 26Б.

ОГРН: 1097746455883. Телефон: +74952321235, факс: +74957212551,

e-mail: commerce@rzasystems.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502,

125319, г. Москва, ул. Дубининская, д. 33 Б, тел. +7(499) 677-56-40.

Свидетельство о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТ1.OC.002/2 действительно до 03.08.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Устройства низковольтные комплектные электрические: шкаф релейной защиты тип ШЗА с микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики серии РС830, выпускаемые по ТУ 27.12.31-001-62691693-2017. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

27.12.31.000

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», п.п. 2.2; ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», п.п. 3.1.10; ГОСТ 27483-87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой»; ГОСТ 27484-87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем»; ГОСТ 27924-88 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накаливаемых элементов».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-004/06-2017 от 02.06.2017 г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/2 до 03.08.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.И803.04ФА30/СС.00181-16 от 18.03.16 г. выдан ОС ООО «РусПромГрупп», рег. № РОСС RU.И803.04ФА30/ОС.004-15.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.06.2017 по 05.06.2020



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Ануфриков

М.А. Максурова

001985